

Département Santé-Environnement

Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

CDA COULOMMIERS PAYS DE BRIE

13 Rue du Général de Gaulle

77120 COULOMMIERS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

CDA COULOMMIERS-PAYS-DE-BRIE - SUEZ

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 24/03/2025 à 10h32 pour l'ARS et par KOYAOTTO GERARD

Nom et type d'installation : HAUTEFEUILLE - CDA CPB (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - HAUTEFEUILLE (MAIRIE R+1 CUISINE)

Code point de surveillance : 0000000678

Code installation : 000611

Type d'analyse : PCPCL

Code Sise analyse : 00252190

Référence laboratoire : LSE2503-11869

Numéro de prélèvement : 07700252416

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700252416)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

lundi 14 avril 2025

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire

DIVERS MINERAUX

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Recommandations d'usage		Valeurs indicatives
					Mini	Maxi	Maxi
Perchlorate	2,93	µg/L				4,0	